

Kreis Coesfeld, 48651 Coesfeld

Stadt Olfen  
Bauamt  
Z. Hd. Frau Vennemann  
Postfach 134 + 135

59396 Olfen



Abteilung: 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung  
Aktenzeichen:  
Auskunft: Frau Stöhler  
Gebäude: I, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48651 Coesfeld  
Zimmer-Nr.: 118  
Telefon: 02541 / 18-9111 (Ortsnetz Coesfeld)  
02594 / 9436-9111 (Ortsnetz Dülmen)  
02591 / 9183-9111 (Ortsnetz Lüdningh.)  
Telefax: 18-888-91111  
E-Mail: martina.stoehler@kreis-coesfeld.de  
Internet: www.kreis-coesfeld.de  
Datum: 03.09.2008

## 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kreuzstraße / Telgenkamp“

Hier: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Gehr geehrte Frau Vennemann,

gegen die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kreuzstraße / Telgenkamp“ bestehen seitens des Kreises Coesfeld (einschließlich Fachdienst Immissionsschutz) keine Bedenken.

Die Brandschutzdienststelle gibt folgenden Hinweis:

1. Die Löschwasserversorgung ist gemäß „Regelwerk – Arbeitsblatt“ W 405 Abschnitt 5 der DVGW sicherzustellen. Die Hydranten sind gemäß „Regelwerk – Arbeitsblatt“ W 331 anzuordnen.
2. Für allgemeine Wohngebiete mit  $\leq 3$  Vollgeschosse ist zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung eine Löschwassermenge von 800 Ltr. / Min. (48cbm/h) für mind. 2 Stunden im Planbereich sicher zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

*Stöhler*

Stöhler

### Konten der Kreiskasse Coesfeld:

Sparkasse Westmünsterland 59 001 370 (BLZ 401 545 30)  
VR-Bank Westmünsterland eG 5 114 960 600 (BLZ 428 613 87)  
Postbank Dortmund 19 29 - 460 (BLZ 440 100 46)

### Sie erreichen uns ...

Mo. – Do. 8.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr  
Fr. 8.30 – 12.00 Uhr  
und nach Terminabsprache

## Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.