

# Sitzungsvorlage

## öffentlich

Vorlage-Nr.:	VO/0838/2019
Top-Nr.:	
Fachbereich:	6 - Bauen, Planen, Umwelt
Erstellt von:	Edmund Tyczewski
Datum:	16.01.2019

### Betreff:

Brandschutztechnische Sanierung des Bauteils D der Wolfhelmschule

### Beratungsfolge:

29.01.2019	Bau- und Umweltausschuss
------------	--------------------------

### Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt die brandschutztechnische Sanierung des Bauteils D der Wolfhelmschule und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahme.

### Begründung:

Zur Verbesserung des Brandschutzes im Bauteil D der Wolfhelmschule wurde ein Brandschutzkonzept erstellt, welches die brandschutztechnische Sanierung des o.g. Bauteils sowie eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage für die gesamte Wolfhelmschule vorsieht.

Die brandschutztechnische Sanierung besteht im Wesentlichen aus der Errichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges und dem Austausch von Türen zum bestehenden Treppenraum mit Brandschutztüren gemäß den aktuellen Brandschutzanforderungen. Diese Baumaßnahme führt zu kalkulierten Baukosten von 260.000,00 €.

Die Planungen werden in der Sitzung vorgestellt.

---

Sendermann

Bürgermeister